



PROJEKTANT: **ARCUS** Krzysztof Stępień

INWESTOR: Powiat przysięcki 48-200, ul. 3 Maja 10

WNIOSKOPIS: Dostosowanie budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprecznaj 1 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, jedn. 241003, 2. Miejsca, obr. 0006 Wola, od 12/2013

PROJEKTANT: KRZYSZTOF STĘPIEŃ

SPRZĄDZAJĄCY: KRZYSZTOF STĘPIEŃ

OPRACOWAŁ: ANNA ZUBROWSKA

SKALA: 1:100

FORMA: A2

TYTUŁ: PRZECIWPÓŻAROWY

DATA: 04.07.2018

BRANŻA: ARCHIT.

REW.:

AR 01

NR STRONY: 38

RZUT PRZYZIEMI

RZECZPOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPÓŻAROWYCH

mgr inż. poz. Ryszard Dudek Nr upr. 651/2016

zabawa do 6.07.2018

(miejscowość, data)
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam bez uwag z uwagami:

- Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 20
- Wydzielenie pożarowe (F) EI 60
- Wydzielenie poziomych dróg ewakuacyjnych EI 80
- Elementy istniejące
- Elementy projektowane
- Hydrant wewnętrzny dp25 z węzłem podziptywnym 30m