

LEGENDA:
1– wodomierz DN32
2– zawór antyskażeniowy typ EA291NF, DN50
3– zawór odcinający DN50
R– rewizja

UWAGA:
1. Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
2. Odpływ z zaworu antyskażeniowego włączyć do kratki ściekowej.

LEGENDA:

——————— woda zimna
– – – – – – – – woda zimna prowadzona pod stropem
•(WH) pion wody hydrantowej

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI120
Wydzielenie pożarowe (R)EI60
Elementy istniejące
Elementy projektowane
hp 25/30 Hydrant wewnętrzny dn25 z wężem półsztywnym 30m

PROJEKTANT:
ARCHIKS
ARCHIKS KRZYSZTOF STEFKOWICZ GRUPOWE TOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW
tel. 033 487 02 10, http://archiks.com email: biuro@archiks.com

Mgr inż. arch. Krzysztof Stefkowicz
upr. budowlane do projektowania
b.o. w specjalności architektonicznej
MOIA/0343/2013

INWESTOR: Powiat pszczyński
43-200, ul. 3 Maja 10

INWESTYCJA: Dostosowanie budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, jedn. 241003_2 Miedźna, obr. 0006 Wola, dz. ~~4747/37~~ 1348/37

PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA DO PROJ. B.O. W SPECJALN.	NR:	PODPIS:
KRZYSZTOF DRĄG	SANIT.	PDK/0163/ POOS/05	
SPRAWDZAJĄCY:	UPRAWNIENIA DO PROJ. B.O. W SPECJALN.	NR:	PODPIS:

OPRACOWAŁA:	NR PROJEKTU:	BRANŻA	NR:	REW.
SYBILLA DZIEDZIC		S	H-01	

SKALA:	FORMAT:	STADIUM:	KREŚLIŁ:	DATA:
1:100	A3+	PB		15.12.2017

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA HYDRANTOWA

NR STRONY: 60