

LEGENDA:

- $_1$ – oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED z piktogramem, jednostronna
- $_2$ – oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED z piktogramem, dwustronna
- $_3$ – oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED, natynkowa
- $_4$ – oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED, natynkowa
- ——— – główne trasy kablowe

UWAGI:

1. Oprawy kierunkowe z "flagą" – montaż nastropowy (możliwość doświetlenia powierzchni bezpośrednio pod oprawą).
2. Wysokość montażu opraw oświetleniowych podano w stosunku do poziomu oświetlanej powierzchni.

SPOSÓB MONTAŻU OPRAW:

M1 – mocowanie do ściany/słupa
M2 – mocowanie do konstrukcji podestu
M3 – mocowanie na wysięgniku rurowym do bariery podestu
M4 – mocowanie na wysięgniku rurowym do ściany/słupa
M5 – mocowanie na konstrukcji z kształtownika stalowego
M6 – mocowanie do stropu/konstrukcji
M7 – mocowanie na wysięgniku do podłoża
M8 – mocowanie do stropu na zwieszakach
M9 – mocowanie w suficie podwieszonym

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI120
Wydzielenie pożarowe (R)EI60
Elementy istniejące
Elementy projektowane
hp 25/30 Hydrant wewnętrzny dn25 z wężem półsztywnym 30m
Odbojnice ścienne z materiału niepalnego

PROJEKTANT:
ARCHIKS KRZYSZTOF STETKIEWICZ DOMICZKA 2, 32-020 WIELICZKA tel. 533 457 02 10, http://archiks.pl/ e-mail: biuro@archiks.pl
Wojciech Krzysztof Stetkiewicz
b.o. w specjalności architektonicznej
MOIA/034/2003
do projektowania bez ograniczeń

INWESTOR: Powiat pszczyński
43-200, ul. 3 Maja 10

INWESTYCJA: Dostosowanie budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, jedn. 241003_2 Miedźna, obr. 0006 Wola, dz. 1040/37

PROJEKTANT: mgr inż. Robert Haponik	UPRAWNIENIA DO PROJ. B.O. W SPECJALN.: ELEKTR.	NR: MAP/0349/PWOE/07	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	UPRAWNIENIA DO PROJ. B.O. W SPECJALN.:	NR:	PODPIS:
OPRACOWAŁ: mgr inż. Łukasz Ciszczoń	NR PROJEKTU:	BRANZA: EL	NR: 07	REW:
SKALA: 1:100	FORMAT: A2	STADIUM: PB	KREŚLIŁ: ŁC	DATA: 05.12.2017	NR STRONY: 43

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT IV PIĘTRA-INST. ELEKTRYCZNE