

LEGENDA:
woda zimna
pion wody hydrantowej
Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI120
Wydzielenie pożarowe (R)EI60
Elementy istniejące
Elementy projektowane
Hydrant wewnętrzny dn25 z wężem półsztywnym 30m
PROJEKTANT:
INWESTOR:
Powiat pszczyński
43-200, ul. 3 Maja 10
INWESTYCJA:
Dostosowanie budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, jedn. 24103_2 Miedzna, obr. 0006 Wola, dz. 1949/37
PROJEKTANT:
KRZYSZTOF DRĄG
SPRAWDZAJĄCY:
OPRACOWAŁA:
SYBILLA DZIEDZIC
NR PROJEKTU:
BRANŻA: S
NR: H-05
REW.
SKALA: 1:100
FORMAT: A3+
STADIUM: PB
DATA: 15.12.2017
TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT III PIĘTRA- INSTALACJA HYDRANTOWA
NR STRONY: 64
DN 32
hp 25/30
CERAMIKA
PCV