
LEGENDA:
woda zimna
pion wody hydrantowej
Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI120
Wydzielenie pożarowe (R)EI60
Elementy istniejące
Elementy projektowane
Hydrant wewnętrzny dn25 z wężem półsztywnym 30m
PROJEKTANT:
INWESTOR: Powiat pszczyński 43-200, ul. 3 Maja 10
INWESTYCJA: Dostosowanie budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, jedn. 241003 2 Miedźna, obr. 0006 Wola, dz. 1949/37
PROJEKTANT: KRZYSZTOF DRĄG
SPRAWDZAJĄCY:
OPRACOWAŁA: SYBILLA DZIEDZIC
NR PROJEKTU:
SKALA: 1:100
FORMAT: A3+
STADIUM: PB
KREŚLIŁ:
DATA: 15.12.2017
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT I PIĘTRA- INSTALACJA HYDRANTOWA
NR STRONY: 62
H-03
S
DN 32
EW 60
EI60
Zamontować rolety przeciwpożarowe
CERAMIKA
PCV
WYKŁADZINA DYWANOWA
obszar podlegający przebudowie na podstawie odrębnego opracowania